



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

17.03.2017. Nr. 6-4/1/6/AK

Interesētajiem piegādātājiem

Par atklāta konkursa „Jelgavas Kultūras nama ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas, apkures, siltummezgla un ugunsdzēsības sistēmas vienkāršotā atjaunošana” (id.Nr.JPD2017/6/AK) nolikumu

Iepirkuma komisija no ieinteresētā piegādātāja saņēma jautājumu par atklāta konkursa „Jelgavas Kultūras nama ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas, apkures, siltummezgla un ugunsdzēsības sistēmas vienkāršotā atjaunošana” (id.Nr.JPD2017/6/AK) nolikuma prasībām un sniedz atbildi:

Jautājums:

Lokālās tāmes sadaļā 3-2, pozīcija 4 - nav norādīts daudzums “Ventīļu ar termoregulatoru uzstādīšana diam. līdz 50mm”, tātad cik ir nepieciešami:

Atbilde:

Pozīcijā Nr. 4 ir ieviesusies neuzmanības kļūda, un pozīcijā nepieciešamais daudzums ir 166 gab., ņemot vērā nākamās pozīcijas: “Termoregulators DN 15, Danfoss RTD N15 vai līdzvērtīgs” un “Termostata galva Danfoss RTS-EVERIS 4230 vai līdzvērtīgs”, kas tehnoloģiski saistītas ar pozīciju Nr. 4.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietiece

I.Hofmarka

Rubene 63005519
Anna.Rubene@dome.jelgava.lv