



Latvijas Republika

# Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

20.03.2017. Nr. 6-4/2/6/AK

## Ieinteresētajiem piegādātājiem

**Par atklāta konkursa „Jelgavas Kultūras nama ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas, apkures, siltummezgla un ugunsdzēsības sistēmas vienkāršotā atjaunošana” (id.Nr.JPD2017/6/AK) nolikumu**

Iepirkuma komisija izskatīja jautājumus, kas saņemti ieinteresēto piegādātāju sanāksmē 2017.gada 14.martā par atklāta konkursa „Jelgavas Kultūras nama ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas, apkures, siltummezgla un ugunsdzēsības sistēmas vienkāršotā atjaunošana” (id.Nr.JPD2017/6/AK) nolikuma prasībām un sniedz šādas atbildes:

### **1.jautājums:**

Lūdzu precizēt informāciju par Lokālās tāmes Nr. 3-5 6.pozīciju “Esošā ugunsdzēsības sūkņu mezgla remonts”

### **Atbilde:**

Aprakstu par Lokālās tāmes Nr. 3-5 6.pozīciju “Esošā ugunsdzēsības sūkņu mezgla remonts” skatīt projekta sadaļā “Apliecinājuma karte. Izmaiņas. Ūdensapgāde un kanalizācija”

### **2.autājums:**

Lūdzu precizēt informāciju par Lokālās tāmes Nr. 3-3 4.pozīciju “Pults vai paneļa ar ietilpību līdz 30 signāliem montāža un pievienošana esošajai vadības sistēmai, programmēšana un darbības pārbaude” un 5.pozīciju “Esošo ventilācijas sistēmu gaisa vadu un veidgabalu nomaiņa”

### **Atbilde:**

Aprakstu par Lokālās tāmes Nr. 3-3 4. un 5.pozīciju skatīt projekta sadaļā “Apkures sistēmas atjaunošana. Izmaiņas. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana” Skaidrojošā apraksta 3.2.punktu, kā arī Materiālu un iekārtu specifikāciju apkures sistēmai (lapa AVK-7-A)

### **3.autājums:**

Vai radiatoriem ir nepieciešami atgaisotāji?

### **Atbilde:**

Saskaņā ar projekta sadaļas “Apkures sistēmas atjaunošana. Izmaiņas. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana” prasībām radiatoriem ir jāparedz atgaisotāji, savukārt izmaksas jāievērtē Lokālās tāmes Nr. 3-2 7.pozīcijā “Centrālapkures radiatoru un konvektoru montāža un pievienošana cauruļvadiem”


**4.autājums:**

Lūdzu nedefinēt vīriešu un sieviešu tualetu santehnikas klases līmeni?

**Atbilde:**

Saskaņā ar vīriešu un sieviešu remontdarbu Lokālajām tāmēm ir norādītas uzstādāmās santehnikas prasības. Pretendents Lokālajās tāmēs prasītajai santehnikai var piedāvāt ekvivalentu, nodrošinot attiecīgo santehnikas klases līmeni.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



Z.Savastjuka

*Rubene 63005519  
Anna.Rubene@dome.jelgava.lv*