



Latvijas Republika

# Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

21.03.2017. Nr. 6-4/4.1/6/AK

## Ieinteresētajiem piegādātājiem

### Par atklāta konkursa „Jelgavas Kultūras nama ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas, apkures, siltummezgla un ugunsdzēsības sistēmas vienkāršotā atjaunošana” (id.Nr.JPD2017/6/AK) nolikumu

Iepirkuma komisija ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par atklāta konkursa „Jelgavas Kultūras nama ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas, apkures, siltummezgla un ugunsdzēsības sistēmas vienkāršotā atjaunošana” (id.Nr.JPD2017/6/AK) nolikuma prasībām un sniedz šādas atbildes:

#### **Jautājums:**

Lūdzu rast skaidrojumu, jo tāme sadaļa: 3-5 nesakrīt ar paskaidrojuma rakstu, līdz ar to nodrošinot šo tāmes punktu, būtiski atšķiras nepieciešamais daudzums. Paskaidrojumu rakstā 2.3 ugunsdzēsība ir minēts Stāvvadus izbūvēt esošo stāvvadu vietās. Ugunsdzēsības kastes montēt 1.35 m augstumā no grīdas, kastes aprīkot ar ugunsdzēsības šļūteni 30 m, ugunsdzēsības krānu un spiedpogu. Projektējamas kastes pieslēgt pie esošās ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas. bet tāmēs nekur nav ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas pogas un vadi komplektējošie materiāli, Kastes aprīkot ar ugunsdzēsības šļūteni 30 m, **bet tāmē** Ugunsdzēsības krāna skapis ar stiklu, kompl. Ar 20 m šļūteni un krānu 520 X 400 X 200, tips B, HP-520 vai līdzvērtīgs.

#### **Atbilde:**

Lokālajā tāmē Nr.3-5 3.pozīcijas apakšpozīcija “Ugunsdzēsības krāna skapis ar stiklu, kompl. Ar 20 m šļūteni un krānu 520 X 400 X 200, tips B, HP-520 vai līdzvērtīgs” ir norādīta pareizi, paskaidrojuma rakstā 2.3. punktā ugunsdzēsības šļūtene 30 metri, kā arī spiedpoga, norādīta kļūdaini. Ugunsdzēsības sistēmu paredzēts iedarbināt izmantojot spiediena kritumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

Z.Savastjuka

Rubene 63005519  
Anna.Rubene@dome.jelgava.lv